



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

NHA.9020.14.242.2021

Busko-Zdrój, dnia 2022-01-20

OCENA OKRESOWA

WODOCIĄGI PIŃCZOWSKIE SP. Z O.O.
L.dz.
WYŚLANO
WPEŁNIEDO
DATA 26. STY. 2022
PODPIS

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za 2021 r.
dla wodociągu sieciowego Byczów/Kozubów

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 195)
- art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
- § 22 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294) oraz na podstawie sprawozdań (§ 10 ust.1) z wyników badań laboratoryjnych wody (badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej na podstawie wyników przekazywanych do PPIS w Busku-Zdroju ze wskazaniem miejsca poboru), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju przedstawia poniżej okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pobrane próby w ramach nadzoru sanitarnego PPIS w Busku – Zdroju oraz w ramach kontroli wewnętrznej właściciela/zarządcy wodociągu za 2021r. (na podstawie wyników przekazanych do PPIS) ze wskazaniem miejsca poboru (tabela).

niepodlega



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU**

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www: pssebusko.pl

TABELA:

POBRANYCH PRÓB WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ORAZ ILOŚĆ WYDANYCH OCEN

WODOCIĄG BYCZÓW/KOZUBÓW	mok „A”	mop „B”	Liczba wydanych ocen	Razem l. prób	Liczba wydanych decyzji
Kontrole PPIS	LBW/223/1/21 z dn. 30.07.21 – Byczów hydrofornia LBW/360/1/21 z dn. 11.10.21 – Kozubów OZ	LHS.9051.1.452.21 z dnia 02.07.21-Byczów hydrofornia	2	3	3
Kontrole KW	LBW/179/2/21 z dn. 20.04.21 – Byczów hydrofornia LBW/657/2/21 z dn. 06.09.21 – Byczów hydrofornia		2	2	
		Razem PPIS / KW	4	5	3

Legenda:

PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Busku – Zdroju
KW- kontrola wewnętrzna prowadzona przez przedsiębiorcę wodociągowego
mok – parametry objęte monitoringiem grupy A
mop – parametry objęte monitoringiem grupy B
■ - nie dotyczy

więgodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www: pssebusko.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, że jakość wody w wodociągu publicznym Byczów/Kozubów w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w części A i B zał. nr 2 Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294)

Uzasadnienie:

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Byczów/Kozubów w 2021r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej nad jakością wody do spożycia przez PPIS w Busku-Zdroju, wykazały: **odnotowano 1** pojedynczy przypadek przekroczenia parametru bakteriologicznego wody, tj. bakterii grupy coli = 5 j.t.k. przy dopuszczalnej wartości 0 j.t.k. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). PPIS w Busku-Zdroju wszczął postępowanie administracyjne wydając decyzję Nr NHS.9020.14.95.2021 w dniu 29.07.2021r. o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz wezwał właściciela/zarządcę wodociągu do podjęcia działań naprawczych, zmierzających do poprawy jakości wody. Podjęte przez właściciela/zarządcę wodociągu Byczów-Kozubów prace polegające na dezynfekcji sieci i jej płukaniu doprowadziły do wyeliminowania zanieczyszczenia bakteriologicznego wody, co potwierdziły wyniki kontrolne badań. W dniu 01.08.2021r. PPIS w Busku-Zdroju, decyzją Nr NHS.9020.14.121.2021, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju, stwierdził, że woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r poz. 2294). W związku z powyższym, przeprowadzona kontrola jakości wody do spożycia wodociągu publicznego Byczów-Kozubów za 2021r. potwierdza, że mieszkańcy korzystają z wody o dobrej jakości.

Ponadto „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. przeprowadziły w ramach kontroli wewnętrznej 2 badania jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez zarządcę wodociągu sprawozdań z wyników badań wydał 2 bieżące oceny o jakości, 2 bieżące oceny jakości wody na podstawie sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz 3 decyzje administracyjne.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU

ul. Stefana Batorego 2 , 28-100 Busko-Zdrój
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

Ocenę jakości wody z wodociągu sieciowego Byczów-Kozubów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2020r. poz. 2028).

MS/KP

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha

Otrzymują:

1. „Wodociągi Pińczowskie” Spółka z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 160
28-400 Pińczów
2. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów
3. a/a

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI