



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w BUSKU-ZDROJU

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój  
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788  
e-mail: sekretariat.psse.busko@sanepid.gov.pl  
<https://www.gov.pl/web/psse-busko-zdroj>

NHS.9020.14.161.2024

Busko-Zdrój, dnia 2025-02-14

OCENA OKRESOWA

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
za 2024 r.  
dla wodociągu sieciowego Pińczów

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz. 416)
- art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
- § 22 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 r. poz.2294) oraz na podstawie sprawozdań (§ 10 ust.1) z wyników badań laboratoryjnych wody (badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej na podstawie wyników przekazywanych do PPIS w Busku-Zdroju ze wskazaniem miejsca poboru), przedstawia poniżej okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pobrane próby w ramach nadzoru sanitarnego PPIS w Busku – Zdroju oraz w ramach kontroli wewnętrznej właściciela/zarządcy wodociągu za 2024r. (na podstawie wyników przekazanych do PPIS) ze wskazaniem miejsca poboru ( tabela).

WODOCIĄGI PIŃCZÓWSKIE SP. Z O.O.  
L.dz. .... 425  
WYSŁANO  
WPLYNĘŁO 18 LUT. 2025  
DATA .....  
PODPIS ..... C



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BUSKU-ZDRÓJU**

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój  
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788  
e-mail: sekretariat.psse.busko@sanepid.gov.pl  
<https://www.gov.pl/web/psse-busko-zdroj>

**TABELA: POBRANYCH PRÓB WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ORAZ ILOŚĆ WYDANYCH OCEN**

WODOCIĄG PINCZÓW	Parametry grupy „A”	Parametry grupy „B”	Liczba wydanych ocen	RAZEM l. prób
Kontrola PPIS	LBW/56/1/2024 z dnia 16.02.2024 - Pińczów, Batalionów Chłopskich 160	LHS.9051.1.205.2024 z dn. 15.03.2024 – Pińczów, Szpital	5	5
	LBW/210/1/2024 z dn.17.06.2024 –Pińczów, Zakład Karny			
	LBW/303/1/2024 z dn. 09.08.2024r. –Pińczów, Piekarnia			
	LBW/357/1/2024 z dn. 07.10.2024r. – Pińczów, Batalionów Chłopskich 160			
	LBW/20/2/2024 z dn. 22.01.2024 – Pińczów, Przychodnia nr 1			
	LBW/196/2/2024 z dn. 26.03.2024 – Pińczów,ul. Grunwaldzka 3			
	LBW/254/2/2024 z dn. 16.04.2024 – komora zbiornik,ul.7 Zródeł			
	LBW/365/2/2024 z dn. 28.05.2024 –Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 160			
	LBW/787/2/2024 z dn.01.10.2024 -Pińczów, ul. 7 Zródeł 8			
	LBW/964/2/2024 z dn. 27.11.2024 -Pińczów, SP nr 2			
LBW/1044/2/2024 z dn.18.12.2024 - Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 160				
<b>Razem PPIS / KW</b>			<b>14</b>	<b>14</b>

**Legenda:**

PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju  
KW- kontrola wewnętrzna prowadzona przez przedsiębiorcę wodociagowego  
mok – parametry objęte monitoringiem grupy „A”  
mop – parametry objęte monitoringiem grupy „B”  
■ - nie dotyczy



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BUSKU-ZDROJU**

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój  
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788  
e-mail: sekretariat.psse.busko@sanepid.gov.pl  
<https://www.gov.pl/web/psse-busko-zdroj>

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, że jakość wody w wodociągu publicznym Pińczów w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w części A i B zał. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U.z 2017r. poz.2294)**

**Uzasadnienie:**

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Pińczów w 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej nad jakością wody do spożycia przez ludzi, wykazały jej zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294).

Ponadto „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. przeprowadziły w ramach kontroli wewnętrznej 9 badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2024r. oraz 1 badanie w zakresie wymagań dot. substancji promieniotwórczych. We wszystkich przypadkach jakość wody odpowiadała wymogom sanitarnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez zarządcę wodociągu sprawozdań z wyników badań wydał 9 bieżących ocen jakości wody, 1 ocenę w zakresie wymagań dot. substancji promieniotwórczych oraz 5 bieżących ocen jakości wody na podstawie sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej.

Ocenę jakości wody z wodociągu sieciowego Pińczów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz.U. z dnia 2024r. poz. 757).

MS/KP

Otrzymują:

1. „Wodociągi Pińczowskie” Spółka z o. o  
ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów
2. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów  
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
- 3.a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
*Krzysztof Socho*

