



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w BUSKU-ZDROJU

f. Stelmaszyński

WODOCIĄGI PIŃCZOWSKIE SP. Z O.O.
L.dz.
WYŚLANO
WPEŁNĘŁO
DATA 09 KWI. 2025
PODPIS

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788
e-mail: sekretariat.psse.busko@sanepid.gov.pl
https://www.gov.pl/web/psse-busko-zdroj

Busko-Zdrój, dnia 03.04.2025r

Znak: NHS.903.8.2025

Dotyczy badania wody w ramach „kontroli urzędowej”

**Bieżąca ocena jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Pińczów.**

Działając na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 416), § 21.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), art.12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 757) oraz na podstawie sprawozdania z wyników badań zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem działania Powiatowej Stacji Sanitarnej i Epidemiologicznej w Busku - Zdroju Nr sprawozdania LHS.9051.1.300.2025 z dnia 26.03.2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

s t w i e r d z a :

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Pińczów.

U z a s a d n i e n i e :

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego z dnia 26.03.2025r. Nr LHS.9051.1.300.2025 wyników badań zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem działania Powiatowej Stacji Sanitarnej i Epidemiologicznej w Busku Zdroju, przeprowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarnej i Epidemiologicznej w Kielcach, Dział Laboratoryjny, Oddział Badań Higieny Środowiska, ul. Jagiellońska 68, 25 – 734 Kielce.

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. poz. 2294).

Badanie próby wody wykazało zaniżoną wartość parametru magnezu = $3 \pm 1 \text{ mg/dm}^3$. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju informuje, iż zalecanym przedziałem wartości dla parametru magnezu jest ($7-125 \text{ mg/dm}^3$) wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294), jest to wartość zalecana ze względów zdrowotnych i pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełnienia minimalnej zawartości przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Badanie próby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określonych w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu publicznego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r.poz. 757).

MS/KP

Załącznik sprawozdanie z badań nr LHS.9051.1.300.2025

Otrzymują:

1) Wodociągi Pińczowskie” Spółka z oo.
ul. Batalionów Chłopskich 160, 28 – 400 Pińczów

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy, ul. 3-go Maja 10, 28 -400 Pińczów
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha