

DI/3508/2018

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektów Spółki „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o. o.

Numer ogłoszenia: 653612-N-2018; data zamieszczenia: 2018-11-28 r.

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dotyczące SIWZ, które wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 30.11.2018 r. Zamawiający wyjaśnia, iż:

Pytanie 1.

Czy obiekty w grupie taryfowej B23 posiadają układy pomiarowe dostosowane do zmiany sprzedawcy? Czy Zamawiający jest świadomy tego, że musi to zrobić na własny koszt, a ewentualna procedura potrwa 2-3 miesiące? Informujemy, iż zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Państwa Operatora Systemu Dystrybucyjnego właścicielem układu pomiarowego w grupie taryfowej B jest odbiorca energii, czyli Państwo, zatem do Państwa należą wszelkie koszty związane z dostosowaniem układu do wymogów zmiany sprzedawcy energii. Fakt, czy układy pomiarowe są dostosowane do w/w wymogów ma bezpośredni wpływ na termin rozpoczęcia dostaw energii. Brak takiego dostosowania może spowodować niemożność wykonania umowy z winy Zamawiającego lub opóźnić rozpoczęcie dostaw.

Odpowiedź 1.

Zamawiający informuje, iż układ pomiarowo-rozliczeniowy obiektu będącego w grupie taryfowej B23 jest dostosowany do zasady TPA. Jest to już kolejna (szósta) zmiana sprzedawcy – patrz załącznik nr 1 i 1a do SIWZ

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź 2.

Zamawiający informuje, że dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną.

Dyrektor Działu Technicznego
Prokurent
[Podpis]
mgr inż. Zdzisław Chrobot

"WODOCIĄGI PIŃCZOWSKIE"
Spółka z o.o. w Pińczowie
28-400 Pińczów, ul. Bał. Chłopskich 160
REGON 291929954 NIP 662-16-66-046
Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy KRS nr 0000203399
Kapitał zakładowy 24 801 000 PLN
tel./fax 041 357-55-46