

SE.Ia-4261 / 159 /20

Busko Zdrój, dn. 14.10.2020 r.

WODOCIĄGI PIŃCZOWSKIE SP. Z O.O.  
L.dz. .... 3931/AD  
WYŚLANO  
WPEŁNIŁO 19. PAŹ. 2020  
DATA .....  
PODPIS .....

„Wodociągi Pińczowskie” spółka z o.o.  
ul. Batalionów Chłopskich 160  
28- 400 Pińczów

## DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 27 ust. 2, art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019r. popz.59 ze zm.), art. 104 § 1, art.108 § 1 i art.130 § 3 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 256 ze zm.), art.5 ust.1 i art.12 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1437 ze zm.), § 3 ust.1, § 21 ust. 1 pkt 4 i ust. 7 - 9, § 26 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

na podstawie cząstkowego sprawozdania ( zgłoszenia) SEIb/4730/39/2020 z dnia 14.10.2020r. z wyników badania jakości wody wykonanego w ramach kontroli urzędowej z urządzenia wodnego wodociągu publicznego Skowronno Dolne zarządzanego przez „ Wodociągi Pińczowskie” spółka z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 160, 28 – 400 Pińczów.

### stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Skowronno Dolne oraz nakazuje

1. Unieruchomić wodociąg publiczny Skowronno Dolne
2. Wprowadzić zakaz spożywania wody do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania, stwierdzających jej przydatność do spożycia.
3. Poinformować konsumentów o zakazie spożywania wody.
4. Zapewnić użytkownikom wodę odpowiadającą wymogom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z dnia 2017 r. poz. 2294).
5. Niezwłocznie podjąć działania naprawcze mające na celu wyeliminowanie zanieczyszczeń i doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. poz. 2294)

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 § 1 Kpa.

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, właściciel/zarządca wodociągu ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz właściciel/zarządca wodociągu jest obowiązany do prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody. W myśl art. 12 ust. 1 w/w ustawy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Próbki wody z wodociągu publicznego Skowronno Dolne zostały pobrane w ramach kontroli urzędowej w dniu 12.10.2020 r. w punkcie poboru – w miejscowości Skowronno Dolne w Przedszkolu. Badanie wody przeprowadzone przez akredytowane Laboratorium PSSE w Busku - Zdroju ul. St. Batorego 2, wykazało obecność **Bakterii grupy coli w ilości 16 j.t.k w 100 ml oraz**

**Enetrokoki ( paciorkowce kałowe) w ilości 3 j.t.k. w 100 ml wody** przy najwyższych dopuszczalnych wartościach 0 j.t.k wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.4 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia- właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdań, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, stwierdza brak przydatności wody do spożycia. W dniu 14.10.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju otrzymał częściowe sprawozdanie ( zgłoszenie) z badań wykazujące niewłaściwą jakość mikrobiologiczną wody.

Zgodnie z § 21 ust.7-9 cytowanego wyżej rozporządzenia, właściwy państwowy inspektor sanitarny nakazuje podjęcie działań naprawczych przez właściciela/zarządcę wodociągu oraz opiniuje termin realizacji działań naprawczych, a także informuje właściwego prezydenta/burmistrza/wójta o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia oraz wydanych zaleceniach dotyczących korzystania z wody lub ograniczeniach, jakim to korzystanie powinno podlegać.

W przypadku stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia właściciel/zarządca wodociągu, przedstawia właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji.

Zgodnie z § 26 ust.1 pkt 3 konsumenci uzyskują informację o jakości wody w przypadku stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z jednoczesnym wskazaniem możliwości jej wykorzystania do innych celów niż do spożycia dla ludzi z opracowanych komunikatów przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, które są rozpowszechniane przez właściwego wójta ( burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju unieruchamia wodociąg Skowronno Dolne w zakresie korzystania z wody do spożycia do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań.

Na czas obowiązywania zakazu korzystania z urządzenia, należy zapewnić konsumentom wodociągu zastępcze źródło wody odpowiadającej wymogom sanitarnym. Unieruchomienie wodociągu nie powoduje zakazu przesyłu wody w sieci wodociągowej, rozważając stopień zagrożenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju dopuszcza wykorzystanie wody tylko do celów sanitarnych (tj. do spłukiwania toalet). **Zarządca wodociągu powinien bezzwłocznie przystąpić do działań naprawczych, o podjętych czynnościach należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju.**

Z uwagi na fakt, iż jakość wody w wodociągu publicznym Skowronno Dolne **nie spełnia** wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

#### POUCZENIE

1. W przypadku nie wykonania obowiązków ustalonych w decyzji, zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1438 ze zm).
- 2.Środkiem egzekucyjnym w celu przymuszenia jest grzywna, która w stosunku do osób fizycznych i prawnych może być stosowana wielokrotnie. Jednorazowa grzywna wobec osoby fizycznej

w wysokości 10.000zł a wobec osoby prawnej, lub innej jednostki organizacyjnej w wysokości do 50.000zł.

3.Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Jagiellońska 68, 25 -734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art.127,art.127a i art.129 Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz.256 ze zm.)

**Wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji**

MS/KP

Zal. zgłoszenie SEIb/4730/39/2020

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha



**Otrzymują:**

1. Wodociągi Pińczowskie” spółka z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 160  
28 – 400 Pińczów

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Pińczowie  
ul. 3-go Maja 10, 28 – 400 Pińczów
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii  
ul. Łąkowa 28, 28 – 400 Pińczów
3. a/a



SE.Ia-4261/159 /20

Busko-Zdrój, dnia 14.10.2020r.

„Wodociągi Pińczowskie” spółka z o.o.  
ul. Batalionów Chłopskich 160  
28 – 400 Pińczów

**Zawiadomienie**  
**o wszczęciu postępowania**

Zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju zawiadamia, iż w dniu 12.10.2020r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o braku przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Skowronno Dolne.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego PPIS w Busku-Zdroju z uwagi na możliwe niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego, odstępuje od zapoznania stron z aktami sprawy, zgłoszenia ewentualnych uwag, wniosków oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

MS/KP

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
Krzysztof Sucha

Otrzymują:

1. Wodociągi Pińczowskie” spółka z o.o.  
ul. Batalionów Chłopskich 160, 28 – 400 Pińczów

Do wiadomości:

2. a/a

