"WODOCIĄGI PIŃCZOWSKIE" Sp. z o.o. w Pińczowie
ul. Batalionów Chłopskich 160 28-400 Pińczów

Pińczów, dnia 14.10.2020r.

/.....3897...../2020

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

28-100 Busko Zdrój
ul. Stefana Batorego 2
e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl

„Wodociągi Pińczowskie" Sp. z o.o. w Pińczowie informują, że ujęcie wody w Skowronnie Dolnym zostało wyłączone z eksploatacji. Podjęto działania naprawcze, polegające na zachlorowaniu studni i myciu zbiornika wody roztworem podchlorynu sodu.

Wodociąg został zachlorowany i przepłukany, następnie zasilony wodą z ujęć Pińczowa.

Na wodociągu Marzęcin przystąpiono niezwłocznie do działań naprawczych, polegających na zachlorowaniu studni głębinowej i zbiornika wody pitnej. Przepłukaniu wodociągu, kontrolując wyczuwalny zapach chloru na końcówkach sieci.

Po zakończeniu działań naprawczych zlecimy kontrolne badanie wody w w/w wodociągach.

Z poważaniem:

WODOCIĄGI PIŃCZOWSKIE SP. Z O.O.
L.dz. .....
WYSŁANO
~~WPŁYNĘŁO~~ 14. PAŹ. 2020
DATA .....
PODPIS .....

P R E Z E S

mgr inż. Andrzej Głogowiec

"WODOCIĄGI PIŃCZOWSKIE"
Spółka z o.o. w Pińczowie
28-400 Pińczów, ul. Bat. Chłopskich 160
REGON 291929954 NIP 662-16-66-046
Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy KRS nr 0000203399
Kapitał zakładowy 25 401 000 PLN